



Responder apenas via 1Doc

Talles C. SMA-SL

Para

SMOV - Secretari...

CC

2 setores envolvidos

SMA-SL SMOV

16/07/2025 08:59

Esclarecimento PE 89/2025

Prezados, segue pedido de esclarecimento recebido referente ao Pregão Eletrônico nº 89/2025 para **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:**

Empresa: PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 51.117.135/0001-72

Dúvida:

Verificamos que, no Termo de Referência do edital, a descrição técnica da luminária LED foi finalizada de forma incompleta, conforme transcrição abaixo:

"O conjunto óptico da luminária LED deve ser fechado com um refra..."

O texto termina sem concluir a especificação técnica do conjunto óptico, o que impede a perfeita compreensão dos requisitos exigidos para o objeto licitado. Diante disso, solicitamos gentilmente que seja esclarecida ou retificada essa informação, a fim de garantir a correta interpretação e elaboração das propostas.

Prazo para resposta: 18/07

—
Talles Felix Caravetta
Agente Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 1- 8.224/2025

17/07/2025 10:26
(Respondido)

Ivan S. SMOV

Para maiores esclarecimentos, vale salientar que o sistema de compras não aceita um descritivo amplo, segue abaixo o descritivo completo do item que deve ser estritamente seguido:

Envolvidos internos
acompanhando
CC

LUMINÁRIA PÚBLICA LED COM POTÊNCIA 120W TIPO V3

Luminária com tecnologia LED para vias públicas, com corpo em alumínio injetado a alta pressão, com acabamento em pintura na cor cinza, com potência nominal de 120w e fluxo luminoso mínimo de 15600 lúmens, com eficiência mínima de 130 lm/w, alto fator de potência, baixa distorção harmônica, alto índice de reprodução de cor, aplicação na tensão 220V, temperatura de cor 4000K e 5000k, base para relé 7 pinos e driver dimerizável. A placa do circuito dos LEDs deverá ser do tipo MCPCB (metal clad printed circuit board) de alumínio, montados por processo SMD (Surface Mounting Devices). O conjunto óptico da luminária LED deve ser fechado com um refrator em vidro temperado 5MM garantindo o grau de proteção mínimo IP 66 do conjunto, vida útil ? 50 mil horas e garantia total de 5 anos.

—
Ivan Celestino de Souza

Secretário Municipal de Obras e Viação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

17/07/2025 10:26:34 Ivan Celestino de Souza **SMOV** assinou digitalmente **Memorando 1- 8.224/2025** com o certificado **IVAN CELESTINO DE SOUZA** CPF **286.XXX.XXX-53** conforme **MP nº 2.200/2001** .

17/07/2025 10:28:23 Ivan Celestino de Souza **SMOV** arquivou.

17/07/2025 11:19:41 Talles Felix Caravetta **SMA-SL** arquivou.

Prefeitura de Guaporé - Av. Silvio Sanson, 1135 Centro, CEP 99200-00 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 17/07/2025 16:49:04 por Talles Felix Caravetta - Agente Administrativo (matrícula 22492-8/1)

1Doc