



Acompanhe via internet em <https://guapore.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
636.617.555.490.451.062

Situação geral em 21/08/2025 17:03: Recebido

Talles C. SMA-SL

Para

SMCP - Secretari...

CC

SMCP - ENG - Engenharia

SMCP - Secretaria Municipal de Coordenação

Planejamento e Desenvolvimento Econômico -

3 setores envolvidos

SMA-SL

SMCP

SMCP - ENG

18/08/2025 17:30

## Pedido de Esclarecimento - CP 07/2025

Solicitação de Esclarecimentos

### Solicitação de esclarecimentos:

Modalidade de Licitação:\*. Concorrência Eletrônica

Nº Licitação:\*. 07/2025

Esclarecimentos referente a\*: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA ELÉTRICA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ-RS E ALTERAÇÃO DO PONTO DE TOMADA DE ENERGIA DO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA.

Prezados,

Segue pedido de esclarecimento para resposta:

Após leitura do edital e termo de referência, ainda permaneceu a dúvida quanto a "ALTERAÇÃO DO PONTO DE TOMADA DE ENERGIA DO EDIFÍCIO DA CASA DA CULTURA".

Prazo para resposta: 3 dias úteis.

Atenciosamente,

—  
**Talles Felix Caravetta**  
Agente Administrativo

**Despacho 1-**  
**2.658/2025**

19/08/2025 13:02  
(Encaminhado)

André S. SMCP

SMCP - ENG - Eng...

A/C Gean O.  
CC

Prezado, solicito que atenda a demanda.

—  
**André Gregianin Severo**

*Secretario Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/08/2025 13:02:18 André Gregianin Severo SMCP arquivou.

**Despacho 2-**  
**2.658/2025**

20/08/2025 17:20  
(Respondido)

Gean O. SMCP - ENG

SMA-SL - Setor d...

A/C Talles C.  
CC

Prezados,

Em tempo esclareço

Entre os anos de 2023 e 2024 foi realizada a contratação de projeto e execução da instalação de uma subestação de energia afim de alimentar os prédios administrativo e casa da cultura, como forma de suprir as demandas energéticas e evitar quedas de tensão,as quais tornaram-se corriqueiras nestes estabelecimentos.

Not-se entretanto que os dois prédios já se encontravam em pleno funcionamento e alimentados através das redes de baixa tensão.

Executadas as obras de implantação da subestação, se faz necessária a presente contratação, afim de realizar da forma mais adequada e segura o remanejo da instalação.

Para o prédio adminsitrativo, além da ligação à subestação, se faz necessária a reforma de toda a instalação elétrica afim de realizar a equalização das cargas instaladas.

Para o prédio da casa da cultura apenas se faz necessário neste momento a ligação da rede à subestação, ou seja, a ligação entre o Quadro de Distribuição e a subestação.

Respondendo ao questionamento de forma direta, esclareço, no objeto da contratação onde é informado: "ALTERAÇÃO DO PONTO DE TOMADA DE ENERGIA DO EDIFICIO DA CASA DA CULTURA " entenda-se, a adaptação para ligação de energia elétrica entre o PONTO DE ENTREGA, que passa a ser a subestação instalada, e o QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL da edificação (definições conforme a NBR 5410/2004).

A contratação enseja ao dimensionamento dos elementos, à descrição dos serviços necessários à execução, orçamento analítico e demais elementos como promenorizado nos Estudo Tecnico Preliminar e Termo de Referencia

Atenciosamente

—

**Gean Carlos de Oliveira**

*Engenheiro Civil*

CREA/RS 231857

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

20/08/2025 17:20:52

Gean Carlos de Oliveira

SMCP - ENG

arquivou.

21/08/2025 12:59:04

André Gregianin Severo

SMCP

arquivou.