

Pedidos de Impugnação

Número: 11/2023	Número do Processo Interno: 2636
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico	Situação: Fechado / Publicado
Tratamento Diferenciado: Ampla Competição	Casas Decimais: Duas Casas
Data de Publicação: 31/03/2023 14:10	Início das Propostas: 31/03/2023 16:00
Abertura das Propostas: 20/04/2023 09:00	Limite para Impugnação: 17/04/2023 23:59
Limite para Recebimento de Propostas: 20/04/2023 08:59	
Edital: 1 download efetuado	Órgão: Prefeitura Municipal de Agudo
Unidade de Compra: Setor de Licitações e Contratos	Município/UF: Agudo/RS
Objeto: Aquisição de tubos de concreto, anel de poço, tampas e blocos de concreto intertravados, para colocação e substituição em estradas, ruas e avenidas do Município, e em redes de água do Município.	

Solicitação Realizada

Pedidos de Impugnação (Solicitação Externa)

Nome: ABTC **CNPJ:** 04.833.684/0001-63

Endereço: Av. torres de oliveira 76 **Bairro:** Jaguaré
Município: São Paulo **Estado:** SÃO PAULO

CEP: 05.347-902
E-mail: atendimento.abtc@abtc.com.br
Telefone: (119) 4745-6426 **Fax:**

Pedido de Impugnação: Impugnação de edital

Justificativa: O tubo de concreto é um produto que possui Norma Técnica, a ABNT NBR 8890/2020, que especifica seus parâmetros mínimos para qualidade. Levando em consideração essa Norma, encontramos as seguintes divergências no edital: 1) Quanto à solicitação de tubos de concreto com DN inferior a 500 mm com encaixe do tipo macho e fêmea - MF (itens 2, 3, 15 e 16). Correção: Segundo a versão atualizada da ABNT NBR 8890 (de 2020), os tubos de concreto com DN inferior a 500 mm devem ter o encaixe do tipo ponta e bolsa (PB), pois neste sistema há um reforço na espessura de parede, evitando-se quebras nessa região 2) Quanto à solicitação de tubos de concreto com DN superior a 600 mm sem encaixe de fôrma (item 4 e 8). Correção: Os tubos de concreto com DN superior a

Registros: 1

Voltar



