

2 PLANTA BAIXA FIAÇÃO QUADROS
ESCALA 1/100

DIAGRAMA MULTIFILAR DOS QUADROS



3 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDG
SEM ESCALA



5 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD2
SEM ESCALA



7 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD4
SEM ESCALA



9 DIAGRAMA MULTIFILAR - QDR
SEM ESCALA



11 DIAGRAMA MULTIFILAR - QCM
SEM ESCALA



4 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD1
SEM ESCALA



6 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD3
SEM ESCALA



8 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD5
SEM ESCALA



10 DIAGRAMA MULTIFILAR - QD7
SEM ESCALA

DETALHE DA SIMBOLOGÍA

DETALHE DA ENFIAÇÃO NOS ELETRODUTOS



NOTAS IMPORTANTES	
01	DEIXAR NO MÍNIMO 30CM DE FIO COM AS PONTAS ISOLADAS, PARA LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS
02	TODOS OS FIOS E CABOS DEVERÃO TER ISOLAMENTO ANTI-CHAMA PARA TENSÕES DE ISOLAMENTO NOMINAIS 0,45 Á 0,75KV.
03	TODA INSTALAÇÃO EXTERNA SERÁ FEITA COM O CABO SISTENAX DA PI-RELLI OU SIMILARES.
04	TODA TUBULAÇÃO NÃO COTADA TERÁ 3/4" DE DIÂMETRO
05	TODA FIAÇÃO ESTA ESPECIFICADA NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
06	TOMADAS REPRESENTADAS AO LADO DE INTERRUPTORES, PODEM, CONFORME NECESSIDADE, SEREM INSTALADAS NA MESMA CAIXA DE PASSAGEM
07	TODA TUBULAÇÃO INTERNA SERÁ DO TIPO PVC CORRUGADO, QUANDO NECESSÁRIO UTILIZAR PVC CORRUGADO DE ALTA DENSIDADE
08	PARA A CONEXÃO ENTRE TUBOS E CAIXAS UTILIZAR BUCHAS E ARRUELAS.
09	OS RAMAIS ALIMENTADORES DOS QD's NÃO PODEM TER EMENDAS.
10	OS RAMAIS ALIMENTADORES DOS QD's NÃO PODEM TER EMENDAS.
11	TODO CIRCUITO ACOMPANHA FIO TERRA
12	OS ELETRODUTOS ESTARÃO SOBRE O FORRO
13	DESDE QUE A CONCESSIONÁRIA LOCAL NÃO ESTABELEÇA: FASES : A(R)- AMARELA, B(S)- BRANCA, C(T)- VERMELHA, NEUTRO: AZUL-CLARA E TERRA: VERDE OU VERDE COM LISTRAS AMARELAS.

1 NOTAS IMPORTANTES
SEM ESCALA

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QDG					
CIRCUITO	TOTAL (W)	DISJ. (A)	FASE (mm2)	FASE (abc)	DESCRIÇÃO
1	36176	63	16,0	ABC	QD-1
2	51373	100	35,0	ABC	QD-2
3	5900	32	6,0	ABC	QD-3
4	7078	32	6,0	ABC	QD-4
5	35863	63	16,0	ABC	QD-5
6	6957	32	6,0	ABC	QD-6
7	62373	125	50,0	ABC	QD-7
8	5000	32	6,0	ABC	QCM
9					RESERVA
10					RESERVA
TOTAL	234959				
TOTAL DEMANDA	234959	240	95,0	ABC	320/3

12 QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ E FORÇA
SEM ESCALA

CÁLCULO DA DEMANDA TOTAL		
1	ILUMINAÇÃO 8000*0,33	KVA 4967
2	TOMADA DE USO GERAL (TUG) TOMADA DE USO ESPECÍFICO (TUE'S) 33480*0,45 VENTILADORES 14670,72	4965 7400 378
3	AQUECIMENTO 1500*0,75	3375/3
4	AR CONDICIONADO 25900*1	25900
5	QCM 5000*0,30	1500
TOTAL	TOTAL DEMANDADO KVA	103639

13 QUADRO DE CÁLCULO DA DEMANDA
SEM ESCALA

| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-1 | | | | |