

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS

Associação: Linha Imperial


Localização: RS 235

Coordenadas: 29°21'30,3"S, 51°02'36,8"W
(WGS84)


Número de famílias: 350

Profundidade poço: 100 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço 01 possui dois reservatórios de 15.000 litros cada para distribuição da água. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. Não foram relatados problemas com abastecimento e rede.



Localização do poço 01 na localidade de Linha Imperial.



Vista geral do Poço 01 e dos reservatórios de 15.000 L cada

**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Linha Imperial	
Localização: Rua Antonio Schoeler - Poço 02	Coordenadas: 29°21'23,2"S, 51°03'15,1"W (WGS84)
Número de famílias: 250	Profundidade poço: 100 metros
Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço 02 possui dois reservatórios de 15.000 litros cada para distribuição da água na localidade. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. Não foram relatados problemas com abastecimento e rede.	
	
Localização do poço 01 na localidade de Linha Imperial.	
	
Vista geral do Poço 02 e de um dos reservatórios de 15.000 L	

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis



**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Linha Imperial


Localização: Rua Antonio Schoeler - Poço 02

Coordenadas: 29°21'23,2"S, 51°03'15,1"W
(WGS84)

Número de famílias: 250

Profundidade poço: 100 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço 02 possui três reservatórios de 15.000 litros cada para distribuição da água. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. Não foram relatados problemas com abastecimento e rede.



Localização do poço 01 na localidade de Linha Imperial.



Os dois reservatórios de abastecimento possuem 15.000 L cada e situam-se nas seguintes coordenadas:
Reservatório 02 - 29°21'27,2"S,
51°03'19,1"W (WGS84)
Reservatório 03 - 29°21'56,6"S,
51°03'23,8"W (WGS84)

Vista geral do Poço 02 e da localização dos reservatórios

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis



**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Linha Brasil


Localização: RS 235 - Poço 01

Coordenadas: 29°21'23,2"S, 51°03'15,1"W
(WGS84)


Número de famílias: 150 (total)

Profundidade poço: 180 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço 01 possui um reservatório de 20.000 litros cada para distribuição da água. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. Não foram relatados problemas com abastecimento e rede.



Localização do poço 01 na localidade de Linha Brasil.



Vista geral do Poço 01 e do reservatório de 20.000 L

Associação: Linha Brasil

Localização: Nascente

Coordenadas: 29°19'40,9"S, 51°01'55,1"W
(WGS84)

Número de famílias: 150 (total)

Profundidade: superficial

Descrição sintética: A localidade de Linha Brasil também faz uso de água de nascente, com reservatório de 10.000 litros, localizado nas Coordenadas: 29°19'41,9"S, 51°01'55,3"W (WGS84).



Localização da nascente utilizada na Linha Brasil.



Vista geral do Poço 01 e do reservatório de 20.000 L

Associação: Linha Brasil	
Localização: Poços 02 e 03 RS 235 e Rua José Grins	Coordenadas: 29°21'15,4"S, 51°01'19,4"O (WGS84) Coordenadas: 29°21'54,2"S, 51°00'48,0"O (WGS84)
Número de famílias: 150 (total)	Profundidade poço: 100 metros
Descrição sintética: A localidade de Linha Brasil também faz uso de água outros dois poços e dois reservatórios	



Localização do Poço 02 da Linha Brasil - RS 235



Vista geral da localização do Poço 03 (Rua José Grins).

**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Linha Araripe


Localização: Poço 01

Coordenadas: 29°22'22,8"S, 50°57'45,8"W
(WGS84)

Número de famílias: 150 (total)

Profundidade poço: 160 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço possui três reservatórios de 20.000 litros cada para distribuição da água. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. Foram relatadas a falta de suficiência na rede de distribuição.



Localização do poço 01 na localidade de Linha Araripe.



Os três reservatórios de abastecimento possuem 10.000 L cada e situam-se na seguinte coordenada;
Reservatórios- 29°21'40,8"S, 50°58'32,7"W (WGS84)

Vista geral do Poço da Linha Araripe e da localização dos reservatórios.

**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Linha Nove Colônias


Localização: Poço 01

Coordenadas: 29°22'08,7"S, 51°00'43,8"O
(WGS84)


Número de famílias: 31

Profundidade poço: 115 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço possui dois reservatórios de 10.000 litros cada para distribuição da água. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. A rede é nova e não foram relatados problemas de abastecimento.



Localização do poço 01 na localidade de Linha Nove Colônias.



Os reservatórios se localizam nas coordenadas 29°22'40,7"S, 51°00'49,1"O e
29°22'57,2"S, 51°00'37,6"O (WGS84).

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis



**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: São José do Caí


Localização: Poço 01

Coordenadas: 29°20'28,2"S, 51°08'00,4"W
(WGS84)

Número de famílias: 35

Profundidade poço: 104 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço possui um reservatório de 20.000 litros para distribuição da água. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. Não foram relatados problemas de abastecimento.



Localização do poço 01 na localidade de São José do Caí.



Os reservatórios se localizam na mesma propriedade,
nas coordenadas 29°20'30,7"S, 51°07'53,7"W (WGS84).

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis



**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Linha Temerária

Localização: Poço 01

Coordenadas: 29°20'28,2"S, 51°08'00,4"W
(WGS84)

Número de famílias: 95

Profundidade poço: 100 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço possui dois reservatórios de 20.000 litros e outro de 2.000 litros para distribuição da água. Nos reservatórios são aplicados produtos por empresa terceirizada. Não foram relatados problemas de abastecimento.



Localização do poço 01 na localidade de Linha Temerária (Frente a Escola Pedro Becker Filho).



Vista do poço e dos reservatórios principais situados nas coordenadas 29°21'45,8"S, 51°11'53,7"W (WGS84).

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis



**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Arroio Paixão


Localização: Poço 01

Coordenadas: 29°23'35,2"S, 51°10'38,1"W
(WGS84)

Número de famílias: 26

Profundidade poço: 95 metros

Descrição sintética: A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação do poço. Todas as moradias possuem hidrômetro. O poço possui um reservatório de 10.000 litros para distribuição da água. Nos reservatórios não são aplicados produtos químicos. Não foram relatados problemas de abastecimento.



Localização do poço 01 na localidade de Arroio Paixão.



Vista do poço da comunidade de Arroio Paixão. O reservatório situa-se nas coordenadas 29°23'36,8"S, 51°10'46,5"W (WGS84).

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis



**DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO
ASSOCIAÇÕES PARA ABASTECIMENTO DE NÚCLEOS URBANOS**

Associação: Pinhal Alto


Localização: Poço 02 - Sede Associação

Coordenadas: 29°23'52,4"S, 51°02'11,9"W
(WGS84)


Número de famílias: 297

Profundidade poço: 140 metros

Descrição sintética: A estrutura e organização é a mais avançada do município. A Associação possui estrutura administrativa e faz o rateio dos custos de operação dos poços. Todas as moradias possuem hidrômetro. O sistema é composto de quatro poços. Os poços 01, 02 e 03 abastecem 03 reservatórios para distribuição. Há uso de água de vertente no sistema.



Localização do poço 02 na localidade de Pinhal Alto.



Vista dos seis reservatórios localizados junto ao poço 02 da sede administrativa.

Associação: Pinhal Alto


Localização: Poço 04

Coordenadas: 29°24'03,2"S, 51°03'05,3"W
(WGS84)

Número de famílias: 90

Profundidade poço: 150 metros

Descrição sintética: O poço 04 abastece a localidade de Treze Colônias, contendo reservatório de 25.000 litros, situado nas proximidades, junto a porção mais alta do terreno. O reservatório é de fibra de vidro, similar aos demais utilizados na região.



Localização do poço 04 na localidade de Pinhal Alto.



Vista do poço 04 da Associação do Pinhal Alto.

Associação: Pinhal Alto	
Localização: Poço 01	Coordenadas: 29°24'46,3"S, 51°02'34,4"O (WGS84)
Número de famílias: 297	Profundidade poço: 170 metros

Descrição sintética: O poço 01 abastece a região central de Pinhal Alto conjuntamente com o poços 03. Ambos remetem as águas para os três depósitos de 20.000 litros situado nas coordenadas 29°24'35,01"S, 51°02'23,9"O (WGS 84).




Localização do poço 01 na localidade de Pinhal Alto.



Vista dos poços 01 da Associação do Pinhal Alto. O reservatório situa-se nas coordenadas 29°24'35,1"S, 51°02'23,9"O (WGS84).

Associação: Pinhal Alto	
Localização: Poço 03	Coordenadas: 29°25'11,2"S, 51°01'40,2"W (WGS84)
Número de famílias: 297	Profundidade poço: 170 metros

Descrição sintética: O poço 03 abastece a região central de Pinhal Alto conjuntamente com os poços 03. Uma estação elevatória possibilita o transporte da água da porção mais baixa do terreno para os reservatórios situados próximos a área central.



Localização do poço 01 na localidade de Pinhal Alto.



Vista do poço 03 da Associação do Pinhal Alto. Estação elevatória situa-se nas coordenadas 29°24'49,1"S, 51°02'11,1"W (WGS84). O reservatório principal situa-se nas coordenadas 29°24'35,1"S, 51°02'23,9"W (WGS84).